



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТ-  
ВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДАНКОВСКОМУ, ЛЕБЕ-  
ДЯНСКОМУ И КРАСНИНСКОМУ РАЙОНАМ  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Лебедянь  
(место составления акта)

« 14 » февраля 20 20 г.  
(дата составления акта)

11 час. 30 мин  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 8

По адресу: Липецкая область, Лебедянский район, п. свх. Агроном, ул. Советская 22  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 8 от «09» января 2020 г. заместителя начальника Главного  
управления - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ  
МЧС России по Липецкой области полковника внутренней службы А.В. Черных  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая – выездная проверка в отношении: государственного областного  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лебедянский технологический  
лицей»

(наименование юридического лица, ФИО, (последнее при наличии) ИП.)

Дата и время проведения проверки:

«\_\_» \_\_\_\_ 201 г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. мин. Продолжительность \_\_ минут

«\_\_» \_\_\_\_ 201 г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. мин. Продолжительность \_\_ минут  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
ИП по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 20 января 2020 г. по 14 февраля 2020 года  
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Данковскому, Лебедянскому и Краснинскому районам УНДиПР ГУ  
МЧС России по Липецкой области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): \_\_\_\_\_  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Купинская Н.П. Н.П. 13.01.2020 г. в 10:00  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проверки: \_\_\_\_\_  
согласован

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор – государственный ОНДиПР по Данковскому, Лебедянскому и Краснинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Липецкой области капитан внутренней службы Скудин Дмитрий Юрьевич

(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: специалист по ОТ Купинская Н.П.

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки саморегулирующей организации), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

(с указанием характера нарушений: лиц допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	В тамбуре центрального входа и кабинете электротехники отсутствуют пожарные извещатели. Основание п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А4 приложение «А»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Заведующая хозяйством Хахонина И.А.
2	Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в противопожарных преградах, предусмотренных в составе объекта пищеблоков, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.) не соответствует типу противопожарной преграды. Основание п. 4.17; 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст. 88, табл. 24.	Заведующая хозяйством Хахонина И.А.
3	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Основание п. 50 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	Заведующая хозяйством Хахонина И.А.
4	Допущено эксплуатирование светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Основание п.п. «в» 42 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".	Заведующая хозяйством Хахонина И.А.
5	Двери лестничных клеток на втором и третьем этажах не имеют приспособлений для самозакрывания с уплотнением в притворах. Основание п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	Заведующая хозяйством Хахонина И.А.
6	Отсутствует техническая документация на материал отделки пола на путях эвакуации из спортивного зала, которая со-	Заведующая хозяйством Хахонина И.А.

	данного материала (для покрытия пола не выше КМ4). Основание ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3, 6 ст. 134, табл. 27, таб. 28, табл. 29.	
7	Огнетушители, установленные на полу, не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии. Основание п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.	Заведующая хозяйством Хахонина И.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

И. Волынец

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

И. Волынец

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок ЮЛ, ИП, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 8/1/8 от 14.02.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Д.Ю. Скудин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

специалист по охране руда Купинская Надежа Петровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » 02 2020 г. И.И.И.  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Телефон доверия 22-88-60**